DRUKTESTS:

Afsluiters/Brandkranen voor water

Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266

Druktest lichaam met water:	PN 10 testdruk 17 bar PN 16 testdruk 25 bar PN 25 testdruk 37,5 bar
Druktest lichaam voor AWWA-kleppen:	2 x PN
Druktest schuif met water:	Klep PN x 1,1
Druktest schuif voor AWWA-kleppen:	1,0 x PN

Deze druktesten worden langs weerszijden uitgevoerd, met één uiteinde open.

Gasafsluiters

Volgens EN 13774, klasse 2

Het product moet eerst de bovengenoemde test voor water doorstaan.

Druktest lichaam:	1,5 x PN water 1,1 x PN lucht
Druktest schuif:	lucht bij 0,5 bar 1,1 x PN lucht

Deze druktesten worden langs weerszijden uitgevoerd, met één uiteinde open.

CERTIFICATEN:

De productie van alle producten uit het AVK gamma worden gecontroleerd volgens de procedures en specificaties zoals opgesteld in de "AVK-QUALITY MANUAL".

AVK is gecertifieerd volgens:

- ISO 9001 (kwaliteit)
- ISO 14001 (milieu)
- ISO 45001 (werkomgeving en veiligheid)

COPYRIGHT©AVK GROUP A/S 2020